



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail: [ugpn@gumchs.saratov.ru](mailto:ugpn@gumchs.saratov.ru)  
**ОТДЕЛ НАДЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ**  
413118, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Саратовская, д.19, телефон: 56-61-16 факс: 54-32-66 код (845-3)**

**Предписание № 125/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**«Детский сад №17 с.Привольное Ровенского района Саратовской области»**

**в лице заведующего Прокофьевой Ольги Александровны**

владельца собственности, имущества и т.п.)

**Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением**

**«Детский сад №17 с.Привольное Ровенского района Саратовской области»**

**Прокофьевой Ольге Александровне**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области майора внутренней службы В.В. Лебедевой №125 от «04» апреля 2019 г., ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Клименко Артемом Игоревичем в период с 09 час. 00 мин. «07» марта 2019 года по 17 час. 00 мин. «04» апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №17 с.Привольное Ровенского муниципального района Саратовской области», по адресу: Саратовская область, Ровенский район, с.Привольное, ул.Советская, д.14а

наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ДС №17 с.Привольное Прокофьева О.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	в коридоре(№26 на плане по литеру А технического паспорта)в потолочном перекрытии имеется технологическое отверстие заделанное горючим материалом (доски) что не соответствует требуемому пределу огнестойкости и дымогазонепроницаемости, в противопожарных преградах	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.22 ППР в РФ	01 августа 2019 года	
2	в помещении электрощитовой допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	п.42 а) ППР в РФ	01 августа 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Энгельского и Ровенского районов по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
Клименко А.И.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



  
(подпись)

«04» апреля 2019 г.

Заведующий МБДОУ «ДС №17 с.Привольное  
Ровенского муниципального района  
Саратовской области» Прокофьева О.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575906

Владелец Прокофьева Ольга Александровна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022