



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail: ugpn@gumchs.saratov.ru
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ**
413118, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Саратовская, д.19, телефон: 56-61-16 факс: 54-32-66 код (845-3)**

р.п.Ровное, пер.Гвардейский, 3
(место составления акта)

«14» февраля 2018 г.
(дата составления акта)
«17» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 78

с «01» февраля 2018 г. по «14» февраля 2018 г. по адресу: Саратовская область, Ровенский район, с.Привольное, ул.Советская, д.14а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «29» января 2018 года № 78 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области капитана внутренней службы Лебедевой Валерии Витальевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 с.Привольное Ровенского муниципального района Саратовской области»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__"__20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
"__"__20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Прокофьева О.А., [подпись]
30 января 2018 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Энгельсского и
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Ровенского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Жухотов
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

Самат Тулегенович

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Прокофьева Ольга Александровна,
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

«Детский сад №17 с.Привольное Ровенского муниципального района

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

Саратовской области»

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний): установлено, что выявленные
нарушения норм и требований пожарной безопасности, указанные в п.п.1-4
предписания №335/1/1 от 29.11.2016 г. об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара, срок которых истёк 09.01.2018 г., не устранены, а именно:

1. дверь кладовой для хранения горючих материалов (№25 на плане по литеру
А технического паспорта) не имеет предел огнестойкости не менее 0,5 ч. в
нарушение ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3
ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 - ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объёмно - планировочным и конструктивным
решениям», п.3.3., п.25 Приложение 1 СНиП II - А.5 - 62 «Противопожарные
требования. Основные положения проектирования» - лицом, допустившим
нарушение является МБДОУ ДС №17 с.Привольное и заведующий МБДОУ ДС №17
с.Привольное Прокофьева О.А.;

2. дверь гладильной (№28 на плане по литеру А технического паспорта) не
имеет предел огнестойкости не менее 0,5 ч. в нарушение ч.4 ст.4, п.2 ч.1
ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Федерального закона от
22.07.2008 г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объёмно - планировочным и конструктивным решениям», п.3.3., п.25
Приложение 1 СНиП II - А.5 - 62 «Противопожарные требования. Основные
положения проектирования» - лицом, допустившим нарушение является МБДОУ
ДС №17 с.Привольное и заведующий МБДОУ ДС №17 с.Привольное Прокофьева
О.А.;

3. дверь кладовой для хранения белья (№30 на плане по литеру А
технического паспорта) не имеет предел огнестойкости не менее 0,5 ч. в
нарушение ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3
ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 - ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно - планировочным и конструктивным решениям», п.3.3., п.25 Приложение 1 СНиП II - А.5 - 62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» - лицом, допустившим нарушение является МБДОУ ДС №17 с.Привольное и заведующий МБДОУ ДС №17 с.Привольное Прокофьева О.А.;

4. люк выхода на чердак в коридоре (№26 на плане по литеру А технического паспорта) не имеет предел огнестойкости не мене 0,5 ч. в нарушение ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно - планировочным и конструктивным решениям», п.3.3., п.25 Приложение 1 СНиП II - А.5 - 62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» - лицом, допустившим нарушение является МБДОУ ДС №17 с.Привольное и заведующий МБДОУ ДС №17 с.Привольное Прокофьева О.А.;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 78/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 14 февраля 2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы  Жажотов С.Т.

(подпись)

«14» февраля 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Прокофьева Ольга Александровна, заведующий муниципальным
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №17
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
с.Привольное Ровенского муниципального района Саратовской области»
представителя)

« 14 » февраля 2018 г.


(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575906

Владелец Прокофьева Ольга Александровна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022