



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail: ugpn@gumchs.saratov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ**

413118, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Саратовская, д.19, телефон: 56-61-16 факс: 54-32-66 код (845-3)

Предписание № 78/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад №17 с.Привольное Ровенского района Саратовской области»

в лице заведующего Прокофьевой Ольги Александровны

владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад №17 с.Привольное Ровенского района Саратовской области»

Прокофьевой Ольге Александровне

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области капитана внутренней службы В.В. Лебедевой № 78 от «29» января 2018 г., ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Жажотовым Саматом Тулегеновичем в период с 09 час. 00 мин. «01» февраля 2018 года по 17 час. 00 мин. «14» февраля 2018 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №17 с.Привольное Ровенского муниципального района Саратовской области», по адресу: Саратовская область, Ровенский район, с.Привольное, ул.Советская, д.14а

наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ДС №17 с.Привольное Прокофьева О.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	Дверь кладовой для хранения горючих материалов (№25 на плане по литеру А технического паспорта) не имеет предел огнестойкости не менее 0,5 ч.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.6 СП 4.13130.2013, п.3.3., п.25 Приложение 1 СНиП II – А.5 – 62	1 января 2019 года	
2	Дверь гладильной(№28 на плане по литеру А технического паспорта)не имеет предел огнестойкости не менее 0,5 ч.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.6 СП 4.13130.2013, п.3.3., п.25 Приложение 1 СНиП II – А.5 – 62	1 января 2019 года	
3	Дверь кладовой для хранения белья (№30 на плане по литеру А технического паспорта)не имеет предел огнестойкости не менее 0,5 ч.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.6 СП 4.13130.2013, п.3.3., п.25 Приложение 1 СНиП II – А.5 – 62	1 января 2019 года	
4	Люк выхода на чердак в коридоре (№26 на плане по литеру А технического паспорта)не имеет предел огнестойкости не мене 0,5 ч.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.1, п.4 ч.2 ст.37, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.6 СП 4.13130.2013, п.3.3., п.25 Приложение 1 СНиП II – А.5 – 62	1 января 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции;
 иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
 Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору
 капитан внутренней службы
 Жахотов С.Т.
 должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




 (подпись)

«14» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

«14» февраля 2018 г.

Заведующий
 МБДОУ «ДС №17 с.Привольное
 Ровенского муниципального района
 Саратовской области» Прокофьева О.А.
 (должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575906

Владелец Прокофьева Ольга Александровна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022